

强制性认证产品符合性自我声明





自我声明编号: 2021960301001846

东伟电气(广东)有限公司(生产者)确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求,对本声明承担全部法律责任。

东伟电气(广东)有限公司(生产者)声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测,符合相关标准要求;自本声明签署之日起,生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求;保存本声明涉及的技术文档至少10年;正确使用强制性产品认证标志;如产品或其符合性信息发生变更,将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称: 东伟电气(广东)有限公司
生产者地址: 广东省东莞市寮步镇寮步金园路51号2栋201室
依据的强制性产品认证规则: CNCA-00C-008: 2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称: 低压成套开关设备
产品系列、型号、规格: (见附页)
依据的标准: GB/T7251.12-2013
生产企业名称: 广东东伟电控科技有限公司
生产企业地址: 东莞市寮步镇石龙坑黄坑工业区金园新路51号

联系人: 李达兵
电话: 0769-85348488
电子邮箱: dwdq@dw-dq.com
指定签字人: 

自我声明时间: 2022-01-04
自我声明地点: 东莞寮步镇
生产者签章: 

注:有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台(cx.cnca.cn)或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2021960301001846

产品系列、型号、规格:

GCK 主母线: $I_nA=6300A\sim 4000A$, $I_{cw}=100kA$; 馈电柜配电母线: $I_{nc}=4700A\sim 1600A$, $I_{cw}=80kA$; 控制柜配电母线: $I_{nc}=1600\sim 400A$, $I_{cw}=30kA$; $U_e=400、380V$, $U_i=690V$; $50Hz$; $IP40/IP30$

联系人: 李达兵
电话: 0769-85348488
电子邮箱: dwdq@dw-dq.com
指定签字人: 

自我声明时间: 2022-01-04
自我声明地点: 东莞寮步镇
生产者签章: 

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。